

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۱۳

آبان ۱۴۰۳ - عمران نظارت

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۱۳ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

۳۷- به ترتیب: حداقل ارتفاع پریزهای برق نصب شده روی دیوار از کف و همچنین حداقل فاصله آنها از لوله کشی گاز طبیعی چند سانتی متر است؟

(۲) 50 - 110

(۱) 50 - 30

(۴) 5 - 30

(۳) 5 - 110

۳۸- آیا در ساختمان‌های مسکونی هر مدار روشنایی (غیر از روشنایی ایمنی) می‌تواند بیش از 12 چراغ یا نقطه روشنایی را در یک اتاق تغذیه کند؟ و آیا این مدار روشنایی می‌تواند یک موتور با توان 110 وات را تغذیه کند؟

(۲) بلی - خیر

(۱) خیر - خیر

(۴) خیر - بلی

(۳) بلی - بلی



سوال ۳۷:

مبحث ۱۳	بند: ۶-۱-۱۰-۱۳ و ۸-۱-۱۰-۱۳	صفحه: ۱۲۰	گزینه صحیح: ۴
توضیحات: طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان بندهای ۶-۱-۱۰-۱۳ و ۸-۱-۱۰-۱۳ و صفحه ۱۲۰ گزینه ۴ صحیح است.			

سوال ۳۸:

مبحث ۱۳	بند: ۲-۱-۱۰-۱۳ و ۳-۱-۱۰-۱۳	صفحه: ۱۱۹ و ۱۲۰	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان بندهای ۲-۱-۱۰-۱۳ و ۳-۱-۱۰-۱۳ و تبصره یک، صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰ گزینه ۲ صحیح است.			