

نمونه سوال آزمون نظام مهندسی

مبحث ۱۴

برای تهیه فایل کامل سوالات مبحث ۱۴ در تلگرام به شماره زیر پیام دهید:

۰۹۳۹۳۷۵۴۰۰۱

نمونه سوالات مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان - آبان ۱۴۰۳ - معماری نظارت

۳۹- برای نصب دستگاه‌های بزرگ تاسیسات مکانیکی ساختمان باید معبر بدون مانع و در ورودی به گونه‌ای انتخاب شوند که عبور بزرگترین قطعه دستگاه به آسانی امکان‌پذیر باشد. حداقل پهنا و ارتفاع این در به ترتیب چند سانتی‌متر است؟

(۲) 200 - 90

(۱) 200 - 100

(۴) 180 - 100

(۳) 180 - 90

۴۰- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) اگر در محل کار انسان در داخل ساختمان دستگاه تاسیساتی دارای سطوح گرم‌کننده باشد در صورتیکه دمای این سطوح بیش از 60 درجه سلسیوس باشد قرار دادن حفاظ‌هایی برای جلوگیری از تماس با بدن الزامی است.

(۲) در پارکینگ‌ها نصب دستگاه‌های تاسیساتی با سوخت مایع یا گاز مجاز نیست.

(۳) اگر برای دستگاه تاسیسات روی بام نرده محافظ الزامی باشد، ارتفاع آن نسبت به تراز محل نصب دستگاه باید حداقل 1 متر باشد.

(۴) اتاقی که دستگاه‌های تاسیسات مکانیکی ساختمان، از جمله دستگاه‌های با سوخت مایع در آن نصب می‌شوند، باید معبر بدون مانع و در ورودی با پهنای دست کم 90 سانتی‌متر داشته باشد.

۴۱- به ترتیب: آیا امکان دارد که در یک دستگاه تاسیساتی گرمایشی تقطیر گاز یا بخار اتفاق بیافتد؟ در

یک دستگاه تاسیساتی سرمایشی چطور؟

(۲) بلی - بلی

(۱) بلی - خیر

(۴) خیر - خیر

(۳) خیر - بلی

سوال ۳۹:

مبحث ۱۴	بند: ۱۴-۳-۶-۲	صفحه: ۳۴	گزینه صحیح: ۱
توضیحات: طبق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان بند ۱۴-۳-۶-۲ و صفحه ۳۴ گزینه ۱ صحیح است.			

سوال ۴۰:

مبحث ۱۴	بند: ۱۴-۳-۵-۵-الف (۱)	صفحه: ۳۳	گزینه صحیح: ۳
توضیحات: طبق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان بند ۱۴-۳-۵-۵-الف (۱) و صفحه ۳۳ گزینه ۳ صحیح است.			

سوال ۴۱:

مبحث ۱۴	بند: ۱۴-۳-۷-۱-الف	صفحه: ۳۵	گزینه صحیح: ۲
توضیحات: طبق مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان بند ۱۴-۳-۷-۱-الف و صفحه ۳۵ گزینه ۲ صحیح است.			